

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Соловьев И.А.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева 92
- ответственное лицо Гончарова И.П.
- телефон 68752

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «05» февраля 20 20 г. № 438
- тепловая энергия в виде теп. вода
- годовое потребление тепла 234,12 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,1981 Гкал/час
- в том числе
 - отопление 0,167400 Гкал/час
 - горячее водоснабжение 0,0306700 Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя нет
сумма по организации

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена **гидравлическим способом холодной водой до полного осветления** проведена ООО «Регион-Сервис» _ удостоверение №941/Р от 08.04.2019 г. Пенечко В.А.

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Соловьев И.А. Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев И.А. Ф.И.О

Гончарова И.П. Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Соловьев И.А. Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев И.А. Ф.И.О

Гончарова И.П. Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Соловьев И.А. Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев И.А. Ф.И.О

Гончарова И.П. Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $R_{пр}$ 6 атм. в течение 10 мин.

Соловьев И.А. Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев И.А. Ф.И.О

Гончарова И.П. Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $R_{пр}$ = 6 атм. в течение 10 мин.,

Соловьев И.А. Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев И.А. Ф.И.О

Гончарова И.П. Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 10 атм.
в течение 10 мин.,
Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1 место установки _____ диаметр 30 пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Представитель потребителя _____

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок
Олевицкий гос. номер 03.07.2023
проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго» Корниенко Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

2.8. Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 01 » 07 20 19 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова Ф.И.О.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 117 от « 25 » 06 20 18 г. Неудостоверения 2038/P

(копия получена) Зам. директора по АХЗ Гончарова И.П. (должность, Ф.И.О.)
Дата проверки знаний 01.07.2019 № удостоверения 2038/P

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2020г./2021 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго» Солдатов АС Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И.П. Ф.И.О.
Подпись _____ Подпись _____



« 12 » 05 20 20 г.

« 12 » 05 20 20 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «___» 20__ г. № ___)
при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности
к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № ___ от 20__

Замечания получил ___ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по
замечанию № ___ от 20__ по пунктам № ___ нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Соколов И.А.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-37-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- ответственное лицо Попов И.П.
- телефон 68452

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «05» 02 20 20 г. № 435
- тепловая энергия в виде гор. вода
- годовое потребление тепла 98,55 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,03324 Гкал/час
- в том числе
 - отопление 0,0225100 Гкал/час
 - горячее водоснабжение 0,0107300 Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя нет
сумма по организации

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена **гидравлическим способом холодной водой до полного осветления** проведена ООО «Регион-Сервис» _ удостоверение №941/Р от 08.04.2019 г.

Пенечко В.А.

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Попов И.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Попов И.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Попов И.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением Рпр. 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Попов И.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 6 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Попов И.П. Ф.И.О

- систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Рпроб. = 6 атм.
в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1 место установки _____ диаметр Ø 15 мм пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С.

Представитель потребителя

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) свои
окопавшая гос. поверка 03.07.2019

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Корниенко Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном, (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 01 » 07 20 19 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 117 от «25» 06 20 19 г. Неудостоверения 2038 / P

(копия получена) Зам. дир. по АХЗ Гончарова М.П. (должность, Ф.И.О.)
Дата проверки знаний 01.07.2019 № удостоверения 2038 / P

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2020г./2021 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.О. Директор Ф.И.О
Подпись

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О
Подпись



« 12 » 07 20 20 г.

« 12 » 05 20 20 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «__» «_____» 20__ г. №____ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20__ по пунктам № нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Соловьев И.А.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-57-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева 92
- ответственное лицо Тонга / 2009 мп
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «05» февраля 20 20 г. № 435
- тепловая энергия в виде горячей воды
- годовое потребление тепла 1 11,85 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,0100600 Гкал/час
- в том числе
 - отопление 0,0100600 Гкал/час
 - горячее водоснабжение — Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя нет
сумма по организации

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена **гидравлическим способом холодной водой до полного осветления** проведена ООО «Регион-Сервис» _ удостоверение №941/Р от 08.04.2019 г.

Пенечко В.А. 12.05.2020г

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонга / 2009 мп Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солдатов А.С.

Представитель потребителя

Тонга / 2009 мп

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонга / 2009 мп Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением Рпр. 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонга / 2009 мп Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 6 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солдатов А.С. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонга / 2009 мп Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 10 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1

место установки _____ диаметр 110 пломба _____ (дата, №)

- тепловой пункт № 2

место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И.

Представитель потребителя

Тонгарьва И.

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) Срок

Организация гос. проверки от 07.2023

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Игорь И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 1 » 07 20 19 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Солынкин И. Ф.И.О

Представитель потребителя

Тонгарьва И. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 117 от « 15 » 06 20 18 г. Неудостоверения 2038/1

(копия получена) Зам. директора ИИТ Тонгарьва (должность, Ф.И.О.)

Дата проверки знаний 01.07.19 № удостоверения 2038/1

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2020 г./2021 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.О. Дурасова Ф.И.О

Подпись

Представитель потребителя

Тонгарьва И.И. Ф.И.О.

Подпись

М.П.

М.П.

« 12 » 05 20 20 г.

« 12 » 05 20 20 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «_____» 20__ г. №____ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20__ по пунктам № нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 1,5 атм.
в течение _____ мин.,
Представитель МУП «Теплоэнерго» _____ Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Представитель потребителя Гончарова И. П.

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок
Освоения на. поверки 14.08.2021
проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)
Представитель МУП «Теплоэнерго» _____ Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 01 » 07 20 19 г.
Представитель МУП «Теплоэнерго» Золотухин В. А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 117 от « 25 » 06 20 18 г. Неудостоверения 2038/P
(копия получена) Золотухин В. А. Гончарова И. П. (должность, Ф.И.О.)
Дата проверки знаний 01.07.2019 г. № удостоверения 2038/P

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2020г./2021 г.
Представитель МУП «Теплоэнерго» И.О. Директор Соколов Д.А. Ф.И.О. Представитель потребителя Гончарова И. П. Ф.И.О.
_____ Подпись _____ Подпись
« 20 » 06 20 20 г. « 20 » 05 20 20 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «__» «__» 20__ г. №__ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание №__ от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию №__ от 20__ по пунктам №__ нарушений

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.



Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Соколов И.А.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-37-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ: школа №7

- адрес 2 Азов, ул. Васильева, 92
- ответственное лицо Гончарова И.П.
- телефон 68752

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «05» 02 20 20 г. № 435
- тепловая энергия в виде гор. вода
- годовое потребление тепла 407,32 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,1042100 Гкал/час
- в том числе
 - отопление 0,1042100 Гкал/час
 - горячее водоснабжение — Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя нет
сумма по организации

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена **гидравлическим способом холодной водой до полного осветления** проведена ООО «Регион-Сервис» _ удостоверение №941/Р от 08.04.2019 г.

Пенечко В.А. _____

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением Рпр. 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 6 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соколов И.А. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова И.П. Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 2 бар атм.
в течение _____ мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1
место установки _____ диаметр φ 12,5 пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2
место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС

Представитель потребителя

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) сроки
монитинг по поверки 12.07.2020

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Коринд ИИ Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 1 » 07 20 19 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Соловьев АС Ф.И.О

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 117 от « 05 » 06 20 18 г. Неудостоверения 2038/1
(копия получена) зам. директора ЖКХ Волгарьев ИИ (должность, Ф.И.О.)

Дата проверки знаний 01.07.2019 № удостоверения 2038/1

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2020г./2021г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
ч.о. директор Соловьев АС Ф.И.О
Подпись



М.П.

« 14 » 06 20 20 г.

Представитель потребителя
Волгарьев ИИ Ф.И.О
Подпись



М.П.

« 14 » 06 20 20 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «_____» 20__ г. №___ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № ___ от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № ___ от 20__ по пунктам № ___ нарушений

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.