

АКТ № ГКОУ РО Азовская школа № 7
проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 г.г.

г. Азов
(место составления акта)

"07" 07. 2023 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации города Азова от 05.05.2023 № 359 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов»; в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с «03» 07. 2023 г. по «07» 07. 2023 г. провела проверку готовности к отопительному периоду

Государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области
«Азовская специальная школа № 7»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:


1. пер. Красноармейский, 63
2. ул. Васильева, 92
3. ул. Васильева, 92 (спальный корпус)
4. ул. Васильева, 92 (гараж)
5. ул. Васильева, 92 (столовая)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
объекты проверки готовы к отопительному периоду 2023-2024 годов.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
готов к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Председатель комиссии:


Ткаченко Р.И.

Заместитель председателя
комиссии:


Колтаков В.П.

Секретарь комиссии:


Мурашкин А.В.

Члены комиссии:


Бондаренко А.С.


Пивоваров Д.Н.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

Выдан

Государственному казенному образовательному учреждению Ростовской области
«Азовская специальная школа № 7»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. пер. Красноармейский, 63
2. ул. Васильева, 92
3. ул. Васильева, 92 (спальный корпус)
4. ул. Васильева, 92 (гараж)
5. ул. Васильева, 92 (столовая)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 г.г. от 07.07.2023
№ ГКОУ РО Азовская школа № 7.




_____ Р.И. Ткаченко

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Бондаренко А.С.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П.
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «02» февраля 2023 г. № 435
 - тепловая энергия в виде горячая вода
 - годовое потребление тепла 213,52 Гкал/час
 - максимальная тепловая нагрузка 0,1042100 Гкал/час
- в том числе
- отопление 0,1042100 Гкал/час
 - горячее водоснабжение Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя _____ задолженность отсутствует на 01.06.2023г.
сумма по организации 110 2406 2023 2

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

- 2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена гидравлическим способом холодной водой до полного осветления проведена ИП Поляков В.Н. удостоверение № 9695 от 11.07.2022 г.

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя

М.П. Гончарова Ф.И.О

- 2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя

М.П. Гончарова Ф.И.О

- 2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя

М.П. Гончарова Ф.И.О

- 2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением Рпр. 10 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя

М.П. Гончарова Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 10 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя

М.П. Гончарова Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = ГВС нет атм.

в течение _____ мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1

место установки РУ ОТП диаметр 12,5 пломба _____ (дата, №)

- тепловой пункт № 2

место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В.

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок окончания гос поверки 01.11.2024 г.

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

М.П. Кокина М. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. « 06 » июня 2023 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

В.Ф. Мамочкин Ю.В. Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 119 от «29» мая 2023 г. № удостоверения б/н (копия получена) Заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П. (должность, Ф.И.О.) Дата проверки знаний 06.06.2023г. № удостоверения №29-23-7468,

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2023 г./2024 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Представитель потребителя

МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» Ф.И.О

М.П. Гончарова М.П. Ф.И.О

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Подпись

Подпись

ОСТАПЕНКО С.И.

М.П.

М.П.

М.П.

« 08 » 06 20 23 г.

« 20 » 06 20 23 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «___» 20__ г. №___ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20 по пунктам № нарушений

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

Представитель потребителя
_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Бондаренко А.С.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92(спальный корпус)
- ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П.
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «02» февраля 2023 г. № 435
- тепловая энергия в виде горячая вода
- годовое потребление тепла 288,12 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,1904 Гкал/час

в том числе

- отопление 0,1674000 Гкал/час
- горячее водоснабжение 0,023000 Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя отсутствует на 01.06.2023г.
сумма по организации 10 25 06 2023 2

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

- 2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена гидравлическим способом холодной водой до полного осветления проведена ИП Поляков В.Н. удостоверение № 9695 от 11.07.2022 г. *затвержено*

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Мамочкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Мамочкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Мамочкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $R_{пр.}$ 10 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Мамочкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $R_{пр.}$ = 10 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Мамочкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 10 атм.
в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1

место установки ГУ ОТД диаметр 30 мм пломба _____ (дата, №)

- тепловой пункт № 2

место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок окончания гос поверки 03.07.2023 г.

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. «06» июня 2023 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Ю.В. Машинин Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 119 от «29» мая 2023 г. № удостоверения б/н

(копия получена) Заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П. (должность, Ф.И.О.)

Дата проверки знаний 06.06.2023г. № удостоверения №29-23-7468,

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2023 г./2024 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

Остапенко С.И. Ф.И.О
Подпись

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О
Подпись

«09» _____ 2023 г.

«20» 06 2023 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «_____» 20__ г. №___ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20__ по пунктам № нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

Представитель потребителя
_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Бондаренко А.С.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92(гараж)
- ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П.
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «02» февраля 2023 г. № 435
- тепловая энергия в виде горячая вода
- годовое потребление тепла 30,85 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,0100600 Гкал/час
- в том числе
 - отопление 0,0100600 Гкал/час
 - горячее водоснабжение Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя _____ задолженность отсутствует на 01.06.2023г.
сумма по организации 14 2406 2023г.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

- 2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена гидравлическим способом холодной водой до полного осветления проведена ИП Поляков В.Н. удостоверение № 9695 от 11.07.2022 г.

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Малочин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- 2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Малочин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- 2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Малочин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- 2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением Рпр. 10 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Малочин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 10 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Малочин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = _____ атм.
в течение _____ мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1
место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2
место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок окончания гос поверки 03.07.2023 г.
проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Козина М. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. «06» июня 2023 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
А.В. Машовкин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 119 от «29» мая 2023 г. № удостоверения б/н (копия получена) Заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П. (должность, Ф.И.О.)
Дата проверки знаний 06.06.2023г. № удостоверения №29-23-7468,

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2023 г./2024 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
М.П. Остапенко С.И. Ф.И.О
Подпись

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О
Подпись

«09» _____ 2023 г.

«20» _____ 2023 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «___» 20__ г. №___ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20__ по пунктам № нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»

_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

Представитель потребителя

_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«___» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Бондаренко А.С.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92(столовая)
- ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П. _____
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «02» февраля 2023 г. № 435
 - тепловая энергия в виде горячая вода
 - годовое потребление тепла 98,55 Гкал/час
 - максимальная тепловая нагрузка 0,03 Гкал/час
- в том числе
- отопление 0,0225100 Гкал/час
 - горячее водоснабжение 0,0080500 Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя _____ задолженность отсутствует на 01.06.2023г.
сумма по организации по 27.06.2023 г.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

- 2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена **гидравлическим способом холодной водой до полного осветления** проведена ИП Поляков В.Н. удостоверение № 9695 от 11.07.2022 г. Здравствуй

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $R_{пр.}$ 10 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $R_{пр.}$ = 10 атм. в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
И.В. Машовкин Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

-систем отопления давлением Рпроб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

-систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = 10 атм.

в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1

место установки ГУ ОТД диаметр 30 мм пломба _____ (дата, №)

- тепловой пункт № 2

место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В.

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) срок окончания гос поверки 03.07.2023 г.

проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. «06» июня 2023 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

А.В. Мавзин Ю.В. Ф.И.О

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 119 от «29» мая 2023 г. № удостоверения б/н

(копия получена) Заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П. (должность, Ф.И.О.)

Дата проверки знаний 06.06.2023г. № удостоверения №29-23-7468,

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2023 г./2024 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»

М.П. Остапенко С.И. Подпись

Представитель потребителя

Гончарова М.П. Ф.И.О

Подпись

«06» _____ 2023 г.

«10» 06 2023 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «__» «____» 20__ г. №__ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание №__ от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию №__ от 20__ по пунктам №__ нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

Представитель потребителя
_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,
- адрес ул. Дружбы, 7, тел.: 6-35-18
- руководитель Бондаренко А.С.

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование ГКОУ РО Азовская школа №7
- адрес г. Азов, ул. Васильева, 92
- руководитель Директор Попова И.П.
- телефон 6-87-52

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес г. Азов, пер. Красноармейский, 63
- ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Гончарова М.П.
- телефон 6-87-52

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «02» 02 2023 г. № 435
- тепловая энергия в виде горячей воде
- годовое потребление тепла 158,56 Гкал/час
- максимальная тепловая нагрузка 0,445200 Гкал/час

в том числе

- отопление 0,445200 Гкал/час
- горячее водоснабжение _____ Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

- наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя не 24062023, задолженность
сумма по организации _____

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена гидравлическим способом холодной водой до **полного осветления** проведена ИП Поляков В.Н. удостоверение № 9695 от 11.07.2022 г.

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Засотуккин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Засотуккин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Засотуккин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

- тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП
давлением Рпр. 10 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. = 10 атм.
в течение 10 мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Засотуккин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем отопления давлением Р проб. = 6 атм. в течение 10 мин.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = _____ атм.
в течение _____ мин.,

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)
- тепловой пункт № 2 место установки _____ диаметр _____ пломба _____ (дата, №)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И.

Представитель потребителя

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т) есть
Омега га. иверсия 12.09.2023
проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата _____ № _____)

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Корнев И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. «29» 05 2023 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
Замотухин В.И. Ф.И.О

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № 119 от «29» 05 2023 г. № удостоверения 9/к (копия получена) заместитель директора по АЧ Гончарова М.П. должность, Ф.И.О.)
Дата проверки знаний 06.06.2023 № удостоверения 29-23-7468

3.3. Допускается к работе в отопительном периоде 2023 г./2024 г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОСТАПЕНКО С.И.
М.П.
_____ Ф.И.О
_____ Подпись

Представитель потребителя
Гончарова М.П. Ф.И.О
_____ Подпись

«14» 06 2023 г.

«20» 06 2023 г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «__» «____» 20__ г. №__ при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание № от 20__

Замечания получил _____ 20__ - _____ Ф.И.О.

Подпись

В ходе повторной проверки установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию № от 20__ по пунктам № нарушений _____

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»
_____ Ф.И.О

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.

Представитель потребителя
_____ Ф.И.О.

_____ Подпись

«__» _____ 20__ г.